



Tyyppihyväksyntätodistus

Nro 12839-02



1 (3)

Tyyppihyväksyntälaitos **Inspecta Sertifiointi Oy** on myöntänyt säädöksen ”Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012” perusteella tyyppihyväksyntätodistuksen osoittamaan, että tuote täyttää vaatimusasiakirjan ”**Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä 2008**” vaatimukset.

Päätös koskee tuotetta:

Puurakenteinen kiinteä ikkuna EKA EI45 ja EKA EI30

Tuotteen rakenne ja asentaminen ovat tämän tyyppihyväksyntätodistuksen ehtojen mukaisia.

Tuotteet ovat kiinteitä paloikkunoita, jotka sijaitsevat osastoivissa seinissä tai osiin jakavissa seinissä. Tuotteen tekniset ominaisuudet on tyypitetattu soveltaen standardien EN 1363-1 ja EN 1634-1 menetelmiä. Tehtaan tuotannon sisäinen laadunvalvontajärjestelmä täyttää tyyppihyväksyntäasetuksen vaatimukset.

Tuotteen valmistaja:

Alavus Ikkunat Oy

Sepposentie 11
63410 Alavus

Tuotteen valmistuspaikka: Alavus

Tyyppihyväksyntätodistus on tehty 2024-06-04
(alkuperäinen myönnetty 2021-06-08)

Tyyppihyväksyntätodistus on voimassa 2029-06-04 saakka tai enintään siihen asti, kun tuotteen CE-merkinnän siirtymäaika päättyy.

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

CERTIFICATE

Inspecta Sertifiointi Oy

P.O. Box 1000,

Sörnäistenkatu 2

FI-00581 Helsinki,

Finland

Tel. +358 10 521 600