



# Tyyp hyväksyntätodistus

Nro 12625-04



CERTIFICATE

Tyyp hyväksyntälaitos **Inspecta Sertifiointi Oy** on myöntänyt säädöksen "Laki eräiden rakennustuotteiden tuote hyväksynnästä 954/2012" perusteella tyyp hyväksyntätodistuksen osoittamaan, että tuote täyttää vaatimusasiakirjan "Ympäristöministeriön asetus ovien tyyp hyväksynnästä 2007" vaatimukset. Päätös koskee tuotetta:

## **Yksilehtinen palo-ovi EI30/35dB** **Kaksilehtinen palo-ovi EI30**

Tuotteen rakenne ja asentaminen ovat tämän tyyp hyväksyntätodistuksen ehtojen mukaisia.

Tuotteet ovat paloteknisesti osastoivia palo-ovia, jotka sijaitsevat osastoivissa seinissä tai osiin jakavissa seinissä. Tuotteen tekniset ominaisuudet on tyypitestattu soveltaen standardien EN 1363-1 ja EN 1634-1 menetelmiä. Tehtaan tuotannon sisäinen laadunvalvontajärjestelmä täyttää tyyp hyväksyntäasetuksen vaatimukset.

Tuotteen valmistaja:

### **Alavus Ikkunat Oy**

Sepposentie 11

63410 Alavus

Tuotteen valmistuspaikka: Alavus

Tyyp hyväksyntätodistus on tehty 2024-10-04

(alkuperäinen myönnetty 2021-04-28)

Tyyp hyväksyntätodistus on voimassa 2029-10-04 saakka tai enintään siihen asti, kun tuotteen CE-merkinnän siirtymäaika päättyy

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

Inspecta Sertifiointi Oy

P.O. Box 1000,

Sörnäistenkatu 2

FI-00581 Helsinki,

Finland

Tel. +358 10 521 600